

OBNOVA KAMENNÉ KAŠNY (REJ. Č. ÚSKP: 14026/3-2454) - BERNARTICE

Kamenná kašna je situována uprostřed prostorného náměstí v trojúhelném zatravněném prostranství parc. č. 1436/1 se vzrostlými stromy a s vyasfaltovanými cestičkami, kolem kterého vede komunikace. Kašna se nachází ve východní části prostranství, blíže ke komunikaci.



Jedná se o čtyřbokou kamennou žulovou kašnu se zvýrazněnými okosenými rohy. Okosené rohy mají odsazené nároží a jsou v ploše zvýrazněny vpadlými jednoduchými pravoúhlými poli. Kamenné stěny kašny jsou v rozích spojeny železnými kramlemi. Uprostřed kašny stojí na hranolovém pilíři neveliký kamenný kónický pilíř nesoucí na vrcholu drobnou kamennou kruhovou mísu. Kolem kašny jsou kamenné dílce tvořící schod, který vyrovnává terénní nerovnosti svažitého náměstí směrem k jihu. Kamenné části schodu jsou spojeny železnými kramlemi. Kašna je v základu $2,2 \times 2,2$ m, hluboká 0,82 m a výška parapetu od schodištového stupně 0,62 m.

POZNÁMKY K OBNOVĚ PO KONZULTACI S PANEM PhDr. ROMANEM LAVÍČKOU (NPÚ Č.B.)

- Kašnu rozebrat, vytvořit základovou desku (možno kašnu srovnat do linie s cestami v prostranství).
 - Přívod vody – ideálně řešit šachtou (recyklace vody) – rozvody vody vést pod kašnou, v kašně vést vodoinstalaci ve stávajících drážkách, výpust řešit jen v místě stávajícího otvoru, kryt šachty betonový, případně plechový.
 - Po sesazení v místě styků kamene utěsnit minerálními tmely.
 - Čištění kamene – tlakově vodou, v místě většího znečištění lze lokálně mikropískování.

- Menší poškození opravit umělým kamenem ↓



- Větší poškození umělým kamenem nevyplňovat (špatně drží, lépe ponechat a přiznat) ↓



- Chybějící a poškozené kramle nahradit novými, kovanými.
- V případě průsaku vody skrz kameny v důsledku velké pórovitosti možno vyřešit průhledným izolačním nátěrem.
- Restaurátorští záměr musí obsahovat návrh (materiál, rozměry, tvar) vyústění vodotrysku – materiál nerez, mosaz (otázka zda neosadit vyústěními i dva protilehlé otvory v kamenném pilíři?). Rozstřik vody dále od pilíře – eliminují se tím porosty mechů↓



- Při úpravě bezprostředního okolí kašny doporučeno zachovat (obnovit) stávající uložení lomového kamene v kombinaci s kamennými nášlapnými deskami (umístěnými pod lavičkami jihozápadně od kašny).