


R5



3/72TE
IP30
OCEP DO ZDI
HLOUBKA 127mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S

$$P_{\text{inst}} = 21 \text{ kW} \quad P_{\text{souč}} = 13 \text{ kW}$$

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ DLE PŘÍLOHY Č.12, VYHL. 405/2017Sb.

Zodp.projekant	TŮMA Václav	Václav Tůma • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Přisek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce: Městys Bernartice, Náměstí svobody čp.33, Bernartice Přístavba a stavební úpravy objektu obč. vybavenosti Táborská č.p. 126, Bernartice, na pozemku par.čís. 166/6 a st. 343, k.ú. Bernartice u Milevska D1.4 – Silnoproudá elektrotechnika, elektron. komunikace, měření a regulace		Formát:	A2
Název výkresu : Rozváděč R1		Stupeň projektu:	DSP
		Datum vyhotovení :	03/2021
		Zakázka číslo:	020321
		Měřítka:	NENÍ
			3