



RE1 HDS RE2
STAVAJÍCÍ STAVAJÍCÍ NOVÝ

LEGENDA

•	VYPÍNAČ IP6L.. 250V/10A, IP20, IP44
•	VYPÍNAČ IP6L.. 3 NÁSOBNÝ, 250V/1A, IP20
•	VYPÍNAČ IP6L.. 0N, WFI, 250V/1A, IP20. / S KONTROLKOU
•	SPÍNAČ SERVOVÝ, 250V/10A, IP20
•	SPÍNAČ STŘIDANÝ, 250V/10A, IP20
•	SPÍNAČ STŘIDANÝ, 250V/10A, IP20
•	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ, 250V/10A, IP20
•	SPÍNAČ ŽALUZIOVÝ, 250V/10A, IP20
•	REGULÁTOR, PROSTOROVÝ TERMOSTAT, DOD. ÚT
•	ČIDLO VENKOVNÍ TEPLOTY
•	ZASUJKA, 230V/16A, IP20
•	ZASUJKA S PŘEPĚTOVOU OCHRANOU TYPU 3
•	POČET ZÁSUVEK V MÍSTĚ, 230V/16A, IP20
•	DVOJNÁSOBNÁ ZASUJKA, 230V/16A, IP20
•	ZASUJKA 230V S VÝKEM, 230V/16A, IP44
•	SMÍDLIDLO STROPNÍ, 230V/max.60W
•	SMÍDLIDLO V PODHLEDU, 230V/max.60W
•	SMÍDLIDLO NÁSTĚNNÉ, 230V/max.60W
•	SVĚTELNÝ VÝVOD, UKONČENÝ LUSTROVÝKOU, 230V/max.100W
•	SVĚTELNÝ VÝVOD, UKONČENÝ V KRAJICI
•	DOBĚHOVÉ RELÉ VENTILÁTORU V KRAJICI
•	SVOD BLESKOVODU
•	/
E1	EL. SPORÁK, VARNÁ DESKA, 8kW/400V, DOD. INVEŠTOR
E2	EL. MYČKA, 3kW/230V, DOD. INVEŠTOR
E3	EL. PRAČKA, 3kW/230V, DOD. INVEŠTOR
E4	EL. SUŠIČKA, 3kW/230V, DOD. INVEŠTOR
E5	EL. TROUBA, 2,5kW/230V, DOD. INVEŠTOR
E6	MIKROVLNÁ, 2,5kW/230V, DOD. INVEŠTOR
E7	LEDNICE, MRAŽÁK, 2x300W/230V, DOD. INVEŠTOR
E8	TOPNÉ TĚLESO ŽEBŘÍK, 600W/230V, DOD. ÚT
E9	INFRAŽÁŘIČ, 600W/230V, DOD. ELEKTRO
VI	VENTILÁTOR, ODVÁH DIGESTOŘ, 10–30W/230V, DOD. VZI
SIA	SPOLEČNÁ TELEZNÍ ANTÉNA
PC	POČÍTAČOVÁ SÍŤ
MT	HLAVNÍ POMOCNÁ OCHRANNÁ PŘÍPOJNICE POSPOJENÍ V KO125C
⊕	OCHRANA POSPOJENÍM
—	TRASA ELEKTRO, KABELY POD OMÍTKOU
—	TRASA ELEKTRO, KABELY, ULOŽENÉ V PODHLEDU, SOK
—	TRASA ELEKTRO, KABELY CKY, ULOŽENÉ V ZEMĚ, V PODLAŽE
—	

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3PEN ~ 50Hz, 400V / TN-C (PŘÍPOJKA EDm, HDV)
3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000–4–41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI
PROUDOVÝMI OCHRANAMI
POSPLOVOVÁNÍM

PROSTŘEDÍ

DLE ČSN 33 2000–5–54 ed.3 – BEZ POPISU NORMAŇÍ,
JINAK DLE PROTOKOLU
BEZ NEBEZPĚČI VYBUCHU

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO VÝBĚR STAVEBNÍHO PROJEKTU DLE PŘÍLOHY č.12, VHL 405/2017Sb.

Zadavatel	TOMA Václav	Vypracoval	Václav Toma
Projekční			• 00 608 84 382 • • 02 480615077 • Jiromíra Mošná 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596
Kreslí			39701 Písek, tel. 605 825 596
Acce	Městys Bernartice, Městský svobodý čp.33, Bernartice	Formát	A2
	Přístavba a stavební úpravy objektu obc. vybavenosti	Stupeň projektu	DSP
	Táborská č.p. 126, Bernartice, na pozemku par.čís.	Datum vyhotovení :	03/2021
	166/6 a st. 343, k.ú. Bernartice u Mlévska	Zadána číslo	020321
	D14 – Stavební elektrické, elektronické, komunikační, měřicí a regulační	Měřítko:	1:50
	Měřítko výřezu : Elektronické 1. nadzemní podlaží		1