



LEGENDA

1. potrubí splaškové kanalizace PVC 250
2. výtlačné potrubí PE 63/3,5 SDR 17,6
3. potrubí dešťové kanalizace PVC 160
4. ponorné kalové řezací čerpadlo Grundfos SEG.40.09.2.50B
Q=4,4 l/s, H=14,4m, P 0,9kW/3x400 V
5. uzavírací šoupě DN50 č. 96002011
6. kalhotový T-kus 63/63/63
7. zpětný kulový ventil DN50 č. 96002009
8. redukce 50/63
9. vstupní poklop 900/900 uzamykatelný,
10. odvětrání čerpací šachty vyvedeno do zel. pasu
11. spojka DN50, typu "C" na hadici
12. ocelový nerezový žebřík
13. elektropilíř pro chod čerpadel
čerpací stanice bude osazena telemetrickou stanicí
pro přenos dat kompatibilní s centrálním dispečinkem
provozovatele



Nám.svobody č.p. 33
398 43 Bernartice
Telefon: 382585211
IČ: 00249530
DIČ: CZ00249530

Www: www.bernartice.cz
E-mail: referat.ou@bernartice.cz

dokumentace provedena v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 ve znění vyhl. 62/2013 Sb., příloha č.8				PROJEKTOSTAV s.r.o.  TYRŠOVA 63, PÍSEK TEL.: 603539505 e-mail: projektostav@volny.cz	
projektoval:	kreslil:	odp. projektant:	ved. projektant:		
J.Břečka	D. Mullerová	J.Břečka			
místo: Bernartice		stupeň PD :	stavební povolení		
investor:	Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice			formát:	paré č. :
akce:	Komunikace a inženýrské sítě v lokalitě Pod stadionem, Bernartice SO 02 KANALIZACE D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ			datum:	
				měřítko:	
název výkresu:	DETAIL ČERPAČÍ ŠACHTY			arch. číslo:	čís.výkresu:
				6-01-20	6
Tento návrh je chráněn autorskými právy a smí být použit pouze k účelům, pro které je určen, jinak nenese zpracovatel žádné záruky					