


R3



4/24TE
IP30
OCEP POD OMÍTKU
HLOUBKA 95mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-S

$$P_{\text{inst}} = 12 \text{ kW} \quad P_{\text{souč}} = 8 \text{ kW}$$

DOKUMENTACE V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY DLE PŘÍLOHY Č.13, VYHL. 405/2017Sb.

Zodp.projekant	TŮMA Václav	Václav Tůma • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce: Městys Bernartice, nám. Svobody 33, 39843 Bernartice Modernizace a zateplení prádelny MŠ Bernartice D1.4 – Silnoproudá elektrotechnika		Formát:	2A4
Název výkresu : Rozváděč R3		Stupeň projektu:	DPS
		Datum vyhotovení :	07/2019
		Zakázka číslo:	040719
		Měřítka:	NENÍ 2