



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO	NÁZEV
101	ZÁDVEŘÍ
102	POKLADNA
103	ŠATNA
104	VESTIBUL
105	KOMORA
106	WC INVALIDÉ
107	ÚKLIDOVÁ KOMORA
108	SKLAD
109	SKLAD
110	CHODBA
111	WC MUŽI
112	WC ŽENY
113	BISTRO
114	PŘÍSÁLÝ
115	VELKÝ SÁL
116	PÓDIUM
117	CHODBA
118	WC MUŽI
119	WC ŽENY
120	ŠATNA
121	CHODBA
122	KUCHYŇĚ
123	CHODBA
124	KOUPELNA
125	POKOJ
126	KOTELNA
127	SKLAD
128	WC
129	SKLAD PALIVA

LEGENDA

- KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO
- TEPELNÁ IZOLACE
- POŽÁRNÍ IZOLACE
- EF01 ODTAHOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 30m3/h, 100Pa, 0,03kW, 230V, S DOBĚHEM
- EF02 ODTAHOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 80m3/h, 100Pa, 0,03kW, 230V, S DOBĚHEM
- EF03 ODTAHOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN100 150m3/h, 260Pa, 0,1kW, 0,3A, 230V, S DOBĚHEM
- PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU – AIR INLET/OUTLET

POZNÁMKA

- VENTILÁTORY MUSÍ BÝT OSAZENY V ZÓNĚ VYHOVUJÍCÍ KRYTÍ IP44
- POLOHY VENTILÁTORŮ SE BUDOU ŘIDIT PROJEKTEM INTERIÉRŮ

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht	Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant: Ing. Václav Kříž	Ing. Michal Albrecht Projektová kancelář TZB Neklanova 375, 397 01 Písek Tel. : 777 580 081 E-MAIL: albrecht.tzb@gmail.com IČO: 86910876	
Obec: Bernartice			Datum: 12/2023	
Investor: Městys Bernartice, Náměstí svobody 33 398 43 Bernartice, IČO 00249530			Měřitko: 1:50	
Akce: Modernizace sokolovny Bernartice p.č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. Bernartice D.1.4. TPS - Vytápění, větrání			Stupeň PD: DPS	
Obsah: PŮDORYS 1NP - VZT			Formát: 3xA4	
			Č. výkresu 06	