



LEGENDA MÍSTNOSTÍ	
ČÍSLO	NÁZEV
201	MALÝ SÁL
202	CHODBA
203	SCHODIŠTĚ NA PŮDU
204	SKLAD
205	PROMÍTACÍ MÍSTNOST
206	BALKÓN

## LEGENDA

-   
- - - - -  
- - - - -  
- - - - -  
EF01  

- KRUHOVÉ POZINKOVANÉ VINUTÉ POTRUBÍ SPIRO

TEPELNÁ IZOLOACE

POŽÁRNÍ IZOLOACE

ODTAHOVÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR 30m3/h, 120Pa, 0,03kW, 230V, S DOBĚHEM

PŘÍVOD/ODVOD VZDUCHU – AIR INLET/OUTLET

## POZNÁMKA

- VENTILÁTORY MUSÍ BÝT OSAZENY V ZÓNĚ VYHOVUJÍCÍ KRYTÍ IP44
- POLOHY VENTILÁTORŮ SE BUDOU ŘIDIT PROJEKTEM INTERIÉRŮ

Vypracoval: Ing. Michal Albrecht		Odpovědný projektant: Ing. Michal Albrecht	Vedoucí projektant: Ing. Václav Kříž	<div>Ing. Michal Albrecht</div> <div>Projektová kancelář TZB</div> <div>Neklanova 375, 397 01 Písek</div> <div>Tel. : 777 580 081</div> <div>E-MAIL: albrecht.tzb@gmail.com</div> <div>IČO: 86910876</div>	
Obec: Bernartice					
Investor: Městys Bernartice, Náměstí svobody 33 398 43 Bernartice, IČO 00249530					
Akce: <div>Modernizace sokolovny Bernartice</div> <div>p.č. st. 40 a prac. č. 104/1 - k.ú. Bernartice</div> <div>D.1.4. TPS - Vytápění, větrání</div>				Datum: 12/2023	Měřítko: 1:50
				Zakázkové číslo: 050u/2023	Stupeň PD: DPS
				Paré č.	Formát: 3xA4
					Č. výkresu 07
Obsah: PŮDORYS 2NP - VZT					