


RS



2/28TE
IP44/30
PLAST POD OMÍTKU
HLOUBKA 95mm

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM

DLE ČSN 33 2000-4-41ed.2 AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM VADNÉ ČÁSTI
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
POSPOJOVÁNÍM

PROUDOVÁ SOUSTAVA

3NPE ~ 50Hz, 400V / TN-C-S

$$P_{\text{inst}} = 3 \text{ kW} \quad P_{\text{souč}} = 2 \text{ kW}$$

Dokumentace v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 12

Zodp.projekant	TŮMA Václav	Václav Tůma • IČO 608 64 362 • DIČ CZ 480615077 Jaromíra Malého 2014 39701 Písek, tel. 605 825 596	
Projektant			
Kreslil			
Akce: Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice Přístavba a stavební úpravy hasičské zbrojnice Bernartice D1.4 – Silnoproudá elektrotechnika		Formát:	A3
Název výkresu : Rozváděč RS		Stupeň projektu:	DSP
		Datum vyhotovení :	02/2023
		Zakázka číslo:	040223
		Měřítka:	NENÍ
			2