



Městský úřad Milevsko

Odbor životního prostředí

nám. E. Beneše 420, pracoviště Sažinova 843, 399 01 Milevsko

Tel.: 382 504 111, ID DS: 8kabvcx, epodatelna@milevsko-mesto.cz

Čj.: MM 02500/2025
Spis. značka: SZ MM 60578/2024
Vyřizuje: Ing. Markéta Švecová
Telefon: 382 504 203
e-mail: marketa.svecova@milevsko-mesto.cz

V Milevsku dne 03.03.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA



ROZHODNUTÍ

POVOLENÍ STAVBY

Výroková část:

Odbor životního prostředí Městského úřadu Milevsko, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 04.10.2024 podala

**Obec Borovany, IČO 00511455, Borovany 23, 398 43 Borovany,
kterou zastupuje VAK projekt s.r.o., Simona Večeřová, IČO 28159721, Kněžskodvorská 2544, 370 04
České Budějovice**

(dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I.

Podle § 197 a 211 stavebního zákona

povoluje stavbu:

"Borovany – zásobování pitnou vodou"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 451, 713/1, 713/3, 713/5, 714/1, 1447, 1448/1, 1453/1, 1453/4, 1453/8, p. p. k. 685 v katastrálním území Bernartice u Milevska, st. p. 36, 43, 58, 59, 104, parc. č. 73, 75/2, 75/3, 84, 89/1, 163/9, 163/38, 163/80, 413/2, 775/1, 776, 777/1, 779/3, 784/1, 794/1, 794/6, 794/7, 795, 799/2, 802, 834, 885, 886, 888, 964, 1002, 1022, 1051 v katastrálním území Borovany u Milevska.

Stavba obsahuje:

PD řeší zásobování pitnou vodou pro obec Borovany u Milevska. Jedná se o přívodní řad (SO 01) pro dopravu pitné vody z městyse Bernartice do obce Borovany a rozvodné řady (SO-03). Na přívodním řadu bude u městyse Bernartice osazena předávací šachta (SO 02).

SO 01 - Přívodní řad

Je navržen z PE100RC/PP d110x6,6 SDR17 PN10 v dl. cca 1912,20 m (bezvýkop.) a PE100RC d110x6,6 DR17 PN10 v dl. 145,53 m.

SO 02 – Předávací šachta

Na přívodním řadu bude osazena předávací šachta, sloužící zároveň jako šachta redukční pro snížení tlaku v potrubí na výstupní tlak 2 bar.

SO 03 - Rozvodné řady

Na přívodní řad budou v obci Borovany napojeny rozvodný řad 1, na který budou připojeny další dílčí vodovodní řady a řad 2. Navržené rozvodné řady budou sloužit pro zásobení pitnou vodou pro jednotlivé nemovitosti a pro odběr požární vody. V celé trase řadu 1 a částečně i řadu 2 bude pokládka potrubí prováděna bezvýkopovou metodou HDD a proto je navrženo plastové potrubí PE100RC/PP – ochranným pláštěm z PP – SDR17. Dále je navržena bezvýkopová metoda HDD i tam, kde ostatní dílčí řady kříží komunikaci III. tř. ve správě SÚS. Spolu s potrubím bude zatažen vyhledávací vodič, případně bude integrován v plášti potrubí. Tam kde bude prováděna klasická výkopová rýha, bude pokládáno potrubí PE100RC – SDR17. Rozvodné řady jsou navrženy tak, aby plnily i požární funkci, kterou zajišťují podzemní hydranty, které jsou na rozvodných řadech osazeny jako kalníky a vzdušníky a to tak, aby nebyly dále než 200 m od objektů a 400 m od sebe.

Řad 1	PE100RC/PP d90x5,4 SDR17 PN10 v dl. 1152,49 m (bezvýkop.)
Řad 1-1	PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 v dl. 195,93 m
Řad 1-2	PE100RC/PP d63x3,8 SDR17 PN10 v dl. 7,80 m (bezvýkop.) PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 145,80 m
Řad 1-3	PE100RC/PP d90x5,4 SDR17 PN10 v dl. 9,00 m (bezvýkop.) PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10 v dl. 130,47 m PE100RC/PP d90x5,4 SDR17 PN10 v dl. 29,90 m (bezvýkop.)
Řad 1-3-1	PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 v dl. 176,58 m
Řad 1-3-2	PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 v dl. 18,48 m
Řad 1-4	PE100RC d90x5,4 SDR17 PN10 v dl. 368,39 m
Řad 1-4-1	PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 v dl. 67,12 m
Řad 1-5	PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 v dl. 105,67 m
Řad 1-6	PE100RC d63x3,8 SDR17 PN10 v dl. 90,53 m
Řad 2	PE100RC/PP d90x5,4 SDR17 PN10 v dl. 176,36 m (bezvýkop.) PE100RC d90x3,8 SDR17 PN10 v dl. 284,97 m

II.**Stanoví podmínky pro provedení a užívání stavby:**

- 1) Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval za společnost VAK projekt s.r.o. Ing. Petr Kohoutek – autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 0102388; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
- 2) Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
- 3) Při provádění staveb budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, je nutno dodržovat podmínky týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.

- 4) Před zahájením stavby bude investorem nebo jím pověřenou osobou ověřena existence a případné vytyčení nebo přeložky sítí ve spolupráci s jejich správci. Budou respektovány podmínky dle vyjádření a souhlasů správců sítí:
- EG.D, a.s., zn. F5283-27102037, ze dne 26.09.2023.
 - EG.D, a.s., zn. M18391-27102038, ze dne 19.09.2023.
 - CETIN a.s., č. j. 264727/23, ze dne 04.10.2023.
- 5) Při realizaci bude respektováno vyjádření silničního správního úřadu ORR, MěÚ Milevsko, č.j.: MM 60379/2023 ze dne 10.10.2023:
1. Nejméně 30 dnů před realizací stavby je nutno požádat o povolení zvláštního užívání silnic III/10557 a III/1354 u Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, který je silničním správním úřadem, příslušným podle § 24 a § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; náležitosti žádosti stanovují § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.
 2. V případě nutnosti osazení přechodného dopravního značení na komunikacích pro potřeby realizace stavby je zapotřebí nejméně 30 dnů předem předložit návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci u Odboru regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, který je správním orgánem příslušným podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Společně s návrhem je nutno předložit dopravně inženýrské opatření, odsouhlasené DI PČR Písek, a vyjádření vlastníka komunikace, na jehož pozemku bude přechodné dopravní značení umístěno.
 3. Silničním správním úřadem, příslušným ve věci místních komunikací v obci Borovany, je Obecní úřad Borovany.
 4. Případné podmínky pro opravu stavbou potenciálně dotčených účelových komunikací stanoví žadateli jejich vlastníci.
 5. V případě zásahu do komunikací, pro něž je věcně a místně příslušným silničním správním úřadem Odbor regionálního rozvoje Městského úřadu Milevsko, a které nejsou uvedeny v tomto vyjádření, požadujeme předložit podklady pro doplňující vyjádření.
- 6) Budou splněny podmínky dotčených orgánů, uvedené v Souhrnném závazném stanovisku odboru životního prostředí MěÚ Milevsko č.j.: MM 55348/2023 OŽP/Ši, ze dne 16.10.2023:

Podmínky orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:

1. V rámci projektové přípravy a při realizaci prací budou investorem respektovány zájmy ochrany zemědělského půdního fondu vyplývající z ust. § 8 zákona o ochraně ZPF,
2. práce na pozemcích budou prováděny tak, aby na ZPF a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám,
3. stavba bude na zemědělském půdním fondu realizována především v době vegetačního klidu a po skončení prací budou dotčené zemědělské pozemky uvedeny do původního stavu,
4. zamýšlené provádění prací je nutno projednat včas s vlastníky a nájemci zemědělských pozemků,
5. pokud si práce spojené s budováním vedení vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení pozemků do původního stavu, jsou provozovatelé těchto prací povinni požádat zdejší odbor životního prostředí o souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 9 zákona o ochraně ZPF,
6. termín zahájení prací bude písemně oznámen orgánu ochrany ZPF nejpozději 15 dnů před samotnou realizací (§ 9 odst. 2 písm. d zákona o ochraně ZPF).

Podmínky orgánu ochrany přírody:

1. Stavební práce budou provedeny s maximální šetrností k okolnímu prostředí, zejména k VKP „les“ a „vodní tok“.
2. Zvláštní pozornost bude v blízkosti VKP les věnována případné práci s hořlavými materiály.
3. Veškeré stavební a doprovodné činnosti v blízkosti lesa budou provedeny s ohledem na zachování přirozených funkcí lesa, biodiverzity, probíhajících přírodních procesů a na citlivost lesního ekosystému k působení nadměrného hluku.

4. Nadměrné ničení rostlin, hmyzu, zraňování jedinců živočichů a narušování jejich populací je nepřijatelné.
5. Stávající vegetace bude zachována bez poškození.
6. Bude zajištěna eliminace negativního vlivu na živé i neživé složky přírody.
7. Veškeré stavební práce a související činnosti budou provedeny s ohledem na § 7 zákona OPK a v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a s arboristickým standardem péče o přírodu a krajinu, vydaným Agenturou ochrany přírody a krajiny Ochrana dřevin při stavební činnosti - SPPK A01 002:2017.
8. Okolní pozemky dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
9. Během stavby bude regulován pohyb stavebních mechanismů tak, aby pojížděly jen v minimálně nutném pracovním pruhu a nikoli v prostoru VKP les nebo VKP vodní tok.

Podmínky orgánu státní správy lesů:

1. žádný materiál, zeminy z výkopů aj. nebudou skladovány na lesních pozemcích nebo nahrnovány do lesa,
2. případné výkopové práce a terénní úpravy, realizované v bezprostřední blízkosti lesních porostů budou vůči nim prováděny s největší možnou šetrností, zejména nesmí dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů v takové míře, aby byla ohrožena jejich stabilita,
3. při realizaci záměru bude dbáno základních povinností k zachování lesů, tzn. počínat si tak, aby nedocházelo k ohrožování nebo poškozování lesů (§ 13 lesního zákona) a neprovádět činnosti v lese zakázané (§ 20 lesního zákona).

Podmínky orgánu státní správy ochrany ovzduší:

1. V průběhu stavebních prací budou učiněna veškerá technická a organizační opatření eliminující v maximální míře znečišťování okolí stavby prachem či úletem tuhých znečišťujících látek. Jedná se zejména o dodržování technologické kázně, zvlhčování prašných míst, důsledné dočištění dopravních prostředků před jejich výjezdem na veřejnou komunikaci, příp. zajištění dostatečného čištění obslužných komunikací, používání uzavřených nádrží a zásobníků, krycích plachet, stavební práce způsobující prašnost budou za nepříznivých povětrnostních podmínek omezeny na minimum, apod.
- 7) Budou dodrženy podmínky společnosti ČEVAK a. s., dle vyjádření zn. O23070214267, ze dne 05.10.2023:
1. Vodovodní síť bude doplněna o 2 ks sekčních šoupat (viz. příloha vyjádření č. 2 – situace doplnění šoupat)
 2. Vystrojení předávací šachty bude provedeno v následující sestavě:
speciální příruba DN 100/d110, přechod DN 100/50, šoupe DN 50, filtr SENSUS Dynamic DN 50, uklidňující kus TP DN 50, VDM DIEHL WESAN WS G DN 50, tvarovka VARIO HAWLE DN 50, zpětná klapka DN 50, redukční ventil DN 50 (včetně manometrů), šoupe DN 50, přechod DN 100/50, speciální příruba DN 100/d110.
- 8) Budou dodrženy podmínky Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje, č.j.: KHSJC 29824/2023/HOK PI-PT-ST, ze dne 12.10.2023:
1. Pitná voda musí splňovat požadavky vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením stavby do trvalého užívání bude předložen laboratorní rozbor vzorků pitné vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 k této vyhlášce (výsledky rozboru nesmějí být starší než 6 měsíců).
- 9) Budou dodrženy podmínky Povodí Vltavy, s.p., č.j. PVL-64076/2023/140 ze dne 23.11.2023:
1. Provoznímu středisku Vltava, České Budějovice bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení vodních toků a souběhu s vodním tokem (situace s okolím 50 m) v digitální formě (výkres v některém z formátů DWG, DGN nebo DXF),

seznam zaměřených bodů s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve formátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy - situace v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku 1:100 s kótami v nadmořských výškách Bpv. v tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.

- 10) Budou dodrženy podmínky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Písek, Dopravní inspektorát, č. j. KRPC-148686-2/ČJ-2023-020506-I ze dne 23.11.2023:
1. Místo překopů komunikací podchod pod komunikacemi realizovat protlakem, podvrtem, pokud to v daném místě jde realizovat a pokud to technologie stavby dovolí. Překopání komunikace bude povoleno výjimečně, pokud nelze stavbu provést protlakem či podvrtem pod komunikací.
 2. K realizaci stavby bude zpracováno dopravně inženýrské opatření (dále jen DIO), aby při provádění prací byla zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu přechodným dopravním značením. DIO musí zpracovat projektant s autorizací na dopravu, dopravní stavby, kdy jeho razítko bude na DIO otištěno. Poté bude DIO a to včas před zahájením prací předloženo k odsouhlasení na DI PČR Písek s žádostí příslušného správního úřadu o povolení zvláštního užívání pozemních komunikací. DI PČR Písek na tomto základě vydá předchozí souhlas dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění ke zvláštnímu užívání komunikací i vyjádření dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro potřeby silničního správního úřadu. Dopravní značení dle návrhu DIO stanoví MěÚ Milevsko, ORR silniční hospodářství, odbor dopravy. DIO bude zpracováno ke stavbě, kdy bude výkop veden souběžně s komunikacemi (v zeleném pásu) a dojde při tom k záboru či zásahu do komunikace nebo se po komunikaci v době stavby budou pohybovat pracovníci stavby či mechanizace provádějící stavbu.
 3. V místě bude zajištěno bezpečné vedení chodců.
 4. Při stavbě nedojde k poškozování a znečišťování komunikací v okolí stavby, budou učiněna taková opatření, aby tomuto nedošlo. Pokud i přes přijatá opatření k tomuto dojde, budou ihned učiněna opatření k odstranění závady!
 5. Požadujeme předložit návrh DIO dostatečně včas (minimálně 1 měsíc – před podáním žádosti na příslušný silniční správní úřad)!
- 11) Budou dodrženy podmínky Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zn. 19714/2023 ze dne 18.12.2023 (viz příloha tohoto rozhodnutí).
- 12) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení vod závadnými látkami, na stavbě budou k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie.
- 13) Termín zahájení a dokončení stavby je žadatel povinen nahlásit stavebnímu úřadu včetně termínů kontrolních dnů stavby.
- 14) Dokončenou stavbu je možno užívat na základě **kolaudačního rozhodnutí** (§ 230 a § 235 stavebního zákona). K žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí předloží stavebník doklady dle § 232 stavebního zákona, včetně dokladů:
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - krácený rozbor pitné vody,
 - protokol o tlakové zkoušce vodovodu,
 - fotodokumentace stavby před jejím zasypáním,
 - identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady pro jejich zápis.

V případě odchylky od projektové dokumentace pak bude doložena dokumentace skutečného provedení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Obec Borovany, Borovany 23, 398 43 Borovany

Odůvodnění:

Dne 04.10.2024 podal stavebník žádost o povolení výše uvedené stavby, uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Petr Kohoutek, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT: 0102388, v červenci 2023.
- Vyjádření – Úřad městyse Bernartice, silniční správní úřad, č. j. OUBR-1501/2023, ze dne 20.09.2023
- Závazné stanovisko – Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, orgán územního plánování, č. j. MM 55347/2023/ORR/Neb, ze dne 20.09.2023.
- Vyjádření – Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, orgán statní památkové péče, č. j. MM 66561/2023 ORR/Dz, ze dne 06.11.2023.
- Souhrnná závazná stanoviska a vyjádření OŽP – Městský úřad Milevsko, odbor životního prostředí, č. j. MM 55348/2023 OŽP/Ši, ze dne 16.10.2023.
- Vyjádření – Městský úřad Milevsko, odbor regionálního rozvoje, silniční správní úřad, č. j. MM 60379/2023, ze dne 10.10.2023.
- Vyjádření – ČEVAK, a.s., zn. O23070214267, ze dne 05.10.2023.
- Závazné stanovisko – Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, č. j. KHSJC 29824/2023/HOK PI-PT-ST, ze dne 12.10.2023.
- Stanovisko – Povodí Vltavy s.p., zn. PVL-64076/2023/140, ze dne 23.11.2023.
- Vyjádření – Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Písek, Dopravní inspektorát, č. j. KRPC-148686-2/ČJ-2023-020506-I ze dne 23.11.2023.
- Vyjádření – Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, zn. 19714/2023 ze dne 18.12.2023.
- Vyjádření z hlediska sítí (elektrická síť) – EG.D, a.s., zn. M18391-26255035, ze dne 28.06.2023.
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP (elektrická síť) – EG.D, a.s., zn. F5283-27102037, ze dne 26.09.2023.
- Vyjádření z hlediska sítí (plyn) – EG.D, a.s., zn. M18391-26255035, ze dne 28.06.2023.
- Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP (plyn) – EG.D, a.s., zn. M18391-27102038, ze dne 19.09.2023.
- Vyjádření z hlediska sítí – Městský úřad Milevsko, odbor investic a správy majetku, č. j. MM 39058/2023, ze dne 12.07.2023.
- Vyjádření z hlediska sítí – ČEVAK, a.s., zn. O23070214124, ze dne 18.09.2023.
- Vyjádření z hlediska sítí – CETIN a.s., č. j. 264727/23, ze dne 04.10.2023.
- Plná moc.
- Přehled pozemků dotčených stavbou.
- Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
- Souhlasy vlastníků pozemků stavby.
- Souhlasy vlastníka a provozovatele vodního díla rybníka Borovanský.

Stavební úřad oznámil dne 23.01.2025 dokumentem č.j.: MM 01247/2025 OŽP/Šv zahájení správního řízení ve smyslu ust. § 47 odst. 1 správního řádu, všem jemu známým účastníkům a dotčeným orgánům a určil lhůtu 15 dnů, během které mohli účastníci a dotčené orgány uplatnit námitky, stanoviska nebo důkazy k projednávané věci. Stavební úřad přezkoumal žádost podle § 184 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Při provádění stavby je stavebník povinen

- oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí bezodkladně stavebnímu úřadu,
- před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního rozhodnutí; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit,
- ohlásit stavebnímu úřadu bezodkladně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby,
- oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Markéta Švecová
referentka odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla zároveň zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:**obce s žádostí o bezodkladné vyvěšení na úřední desku**

Město Milevsko, nám. Edvarda Beneše 420, 399 01 Milevsko

Obec Borovany, Borovany 23, 398 43 Borovany, DS: rr4bvqi

Městys Bernartice, Náměstí svobody 33, 39843 Bernartice, DS: pt7bfí6

navrhovatelé (dodejky)

VAK projekt s.r.o., DS: sbgkam8

- zastoupení pro Obec Borovany, IČO 00511455, Borovany 23, 398 43 Borovany

účastníci (dodejky)

Ing. Simona Boušková, Slapy č.p. 173, 391 76 Slapy

Ladislav Dolejšek, Borovany č.p. 58, 398 43 Bernartice u Milevska

Antonín Pajma, Topělecká č.p. 473, Pražské Předměstí, 397 01 Písek 1

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, DS: cadk8eb

Bc. Tomáš Lundák, DS: dhsfvkq

Vít Hošna, Borovany č.p. 4, 398 43 Bernartice u Milevska

Marie Brandejsová, Svobody č.p. 1438, 509 01 Nová Paka

Panství Bechyně s.r.o., DS: 93zsa59

ŠTIČÍ LÍHEŇ – ESOX, spol. s r.o., DS: wd45zwx

ostatní účastníci (dodejky)

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Horní Vltava, DS: gg4t8hf

EG.D, a.s., DS: nf5dxbu

CETIN a. s., DS: qa7425t

ČEVAK a.s., DS: 3ndg7rf

dotčené orgány státní správy

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, DS: agzai3c

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Písek, Dopravní inspektorát, DS: eb8ai73

MěÚ Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, doprava, Sažinova č.p. 843, 399 01 Milevsko 1

MěÚ Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, st. památková péče, Sažinova č.p. 843, 399 01 Milevsko

MěÚ Milevsko, Odbor regionálního rozvoje, ÚP, Sažinova č.p. 843, 399 01 Milevsko 1

MěÚ Milevsko, Odbor životního prostředí, Sažinova č.p. 843, 399 01 Milevsko 1

Veřejnou vyhláškou: účastníci dle § 182 písm. d) stavebního zákona – osoby s vlastnickým právem nebo jiným věcným právem k sousedním stavbám a sousedním pozemkům:

v katastrálním území Bernartice u Milevska - st. p. 122, 123, 125/1, 125/2, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 205, 214, 215, 222, 231/1, 231/2, 232, 235, 245, 246, 247, 258, 260, 263, 346, 348, 385, 406, 407, 441, 445, 446, 460,

parc. č. 449/1, 450/2, 452/4, 493, 499, 502/1, 502/3, 503, 504/2, 505/2, 507/2, 514/1, 514/4, 516/1, 516/3, 516/6, 516/9, 516/14, 516/15, 531, 532, 534, 537/1, 537/2, 538, 549, 554, 561, 567, 570, 571/1, 571/2, 576, 577/1, 580, 581, 585/1, 587, 588, 591/1, 591/2, 592/1, 592/2, 595/1, 600/5, 600/6, 600/8, 602/1, 605, 612/1, 612/2, 617, 624/1, 624/2, 625, 640, 645/1, 645/2, 646, 647/3, 650, 654, 656/1, 656/2, 657, 659/1, 659/2, 661/1, 661/2, 662/1, 662/2, 664, 668/1, 668/2, 668/3, 669, 670, 671, 674, 675, 676, 677, 681, 682, 683, 684/1, 685, 687, 705, 713/4, 713/13, 714/2, 717/3, 717/4, 717/5, 717/6, 717/7, 717/8, 717/9, 719/1, 719/5, 750/1, 750/2, 751, 752/1, 752/3, 752/4, 755/1, 755/2, 767/1, 767/12, 767/18, 767/19, 767/22, 767/45, 767/46, 767/47, 1436/12, 1442, 1446, 1449, 1452/1, 1453/2, 1453/5, 1453/6, 1453/9, 1454, 1455/2, 1457/1, 1458, 1462/4, 1489/2, 1489/5, 1524, p. p. k. 684/2, 687, 688, 689.

v katastrálním území Borovany u Milevska - st. p. 1, 2, 4/1, 4/2, 6, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26/1, 26/3, 27, 28, 29, 30/1, 31, 32, 33, 34, 37, 38/1, 40/1, 40/2, 41/1, 41/2, 42, 44, 45/1, 46, 52, 53, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 56/1, 57/1, 57/2, 60, 61/1, 62/1, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76/1, 76/2, 77, 78, 79/1, 79/2, 80, 81, 82/1, 82/2, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 95, 96, 97, 98, 99/1, 105, 107, 109, 110, 112/1, 113, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131/1, 135, 136, 138, 140, 141, 143/1, 144, 147, 149, 151, 153, 154, 155, 156,
parc. č. 3/1, 3/2, 3/4, 5, 14/2, 14/5, 16, 17/1, 17/2, 18, 24/1, 24/4, 24/5, 31/1, 31/2, 31/3, 35, 37, 38/1, 38/4, 38/5, 40/3, 42/1, 42/2, 43/1, 43/2, 47/4, 47/5, 47/7, 49/1, 56, 58/2, 59/2, 59/3, 59/4, 61/1, 61/3, 61/6, 65/4, 69/3, 70, 71, 72/2, 72/3, 72/4, 74, 75/1, 75/4, 76/1, 76/2, 76/3, 82/1, 82/3, 82/6, 82/8, 82/9, 82/10, 82/13, 82/14, 82/15, 85/1, 85/2, 87/1, 87/2, 89/2, 89/3, 90, 91/1, 93, 94/1, 95, 96, 97/1, 97/2, 97/3, 97/4, 104, 106/1, 106/2, 106/5, 111/2, 111/3, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 113/1, 113/2, 113/3, 114, 131/5, 143/2, 145, 146/2, 146/3, 147/1, 148/1, 148/2, 149/4, 149/8, 149/12, 150/3, 150/4, 150/5, 163/11, 163/13, 163/15, 163/19, 163/23, 163/24, 163/25, 163/26, 163/27, 163/34, 163/35, 163/36, 163/37, 163/41, 163/45, 163/46, 163/47, 163/50, 163/55, 163/56, 163/68, 163/70, 163/71, 163/79, 163/81, 163/87, 163/88, 163/89, 163/90, 163/91, 163/93, 163/94, 163/95, 163/98, 196/2, 222/24, 300/1, 413/1, 413/5, 414/3, 414/5, 415/1, 415/2, 415/3, 415/4, 415/7, 415/11, 415/14, 415/15, 415/16, 533/6, 533/7, 533/8, 533/9, 536/2, 536/3, 648/1, 648/2, 649/4, 649/5, 775/2, 777/2, 778, 779/5, 784/2, 784/3, 784/4, 789/2, 794/3, 794/5, 794/8, 794/9, 794/11, 794/12, 794/13, 794/14, 794/16, 794/17, 794/19, 794/20, 794/21, 794/22, 794/23, 803/2, 805, 806, 807, 808, 813, 824, 825, 826, 832, 835, 836, 838, 839, 842, 843, 845, 880, 882, 884, 887, 889, 890, 891, 894, 895, 896, 897, 899, 900, 904, 916, 917, 918, 919, 920, 929, 935, 937, 938/1, 938/2, 939, 941, 945, 947, 948, 951, 952, 954, 955, 956, 957, 959, 960, 961, 963, 965, 970, 971, 973, 974, 975, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 989, 990, 996, 999, 1001, 1004, 1009, 1011, 1013, 1017, 1019, 1020, 1021, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029, 1030, 1041, 1044, 1045, 1046, 1048, 1049, 1052, 1054, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1107, 1111, 1114, 1148, 1149, 1150, 1152, 1153, 1154, 1193, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1209, 1211, 1226, 1242, 1243, 1245, 1246, 1248, 1305, 1308.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bernartice č.p. 104, č.p. 183, č.p. 165, č.p. 166, č.p. 167, č.p. 168, č.p. 169, č.p. 170, č.p. 171, č.p. 172, č.p. 179, č.p. 180, č.p. 177, č.p. 178, č.p. 176, č.p. 186, č.p. 194, č.p. 199, č.p. 205, č.p. 214, č.p. 356, č.p. 215, č.p. 216, č.p. 225, č.p. 229, č.p. 231, č.p. 241, č.p. 240, č.p. 115, č.p. 314, č.p. 299, č.p. 164, č.e. 2, č.e. 3 a č.p. 129,

Borovany č.p. 35, č.p. 34, č.p. 32, č.p. 29, č.p. 31, č.p. 28, č.p. 42, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 24, č.p. 23, č.p. 22, č.p. 70, č.p. 21, č.p. 16, č.p. 17, č.p. 19, č.p. 18, č.p. 25, č.p. 15, č.p. 14, č.p. 12, č.p. 11, č.p. 9, č.p. 6, č.p. 81, č.p. 7, č.p. 5, č.p. 41, č.p. 3, č.p. 62, č.p. 55, č.p. 69, č.p. 54, č.p. 48, č.p. 67, č.p. 68, č.p. 51, č.p. 64, č.p. 50, č.p. 44, č.p. 47, č.p. 57, č.p. 71, č.p. 66, č.p. 60, č.p. 53, č.p. 49, č.p. 46, č.p. 52, č.p. 56, č.p. 43, č.p. 59, č.p. 95, č.p. 39, č.p. 65, č.p. 63, č.p. 87, č.p. 40, č.p. 72, č.p. 73, č.p. 74, č.p. 75, č.p. 77, č.p. 78, č.p. 76, č.p. 79, č.p. 80, č.p. 82, č.p. 8, č.p. 20, č.p. 83, č.p. 97, č.p. 40, č.p. 84, č.p. 86, č.p. 88, č.p. 90, č.p. 89, č.p. 91, č.p. 94, č.p. 96, č.p. 93, č.p. 99, č.p. 98, č.p. 100, č.p. 102, č.p. 58, č.p. 106 a č.p. 103

Přílohy:

1. situační výkres
2. vyjádření Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, zn. 19714/2023 ze dne 18.12.2023